

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie

z dnia 29.06.2018r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Parzniewice na terenie gminy Bełchatów – ok. 7074 osób

miejsowości: Augustynów, Borki (z wyłączeniem posesji od nr 18 do 27), Bugaj, Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kol., Dobrzelów, Helenów, Janina, Janów, Kalisko, Kąsie, Kielichinów, Korczew, Księży Młyn, Kurnos Drugi (posesje 117,118a, 150,161, 174a,175, 177a, 199,201,203, 209,210,211,211a, 212 oraz Betoniarnia) Kurnos Pierwszy (pos. nr 121), Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszkaki, Niedyszyna, Oleśnik, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole (pos. nr 13), Wiktorów, Wólka Łękawska, Zawadów, Zawaly, Zdieszulice Dolne, Zdieszulice Górne, Zwierzchów, Wawrzkowizna, miasto Bełchatów: ul. Górna pos. nr 3,7,25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 26.06.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Parzniewice na terenie gminy Bełchatów zaopatrującego ww. miejscowości:

- stwierdzono następujące przekroczenia:
- sieć - Przedszkole - Niedyszyna 40 - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - >300 jtk/1 ml, liczba bakterii grupy coli - 1 jtk / 100ml
- MOS w Łękawie - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - >300 jtk/1 ml
- Restauracja Wawrzek w Rząsawie - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - >300 jtk/1 ml

Woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (min. przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BEŁCHATOWIE

mgr inż. Elżbieta Świerczyńska-Musiał