



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Radomsku  
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II 9**

Centrala: tel. 44 685-23-50, fax: 44 683-54-36,  
Sekcja Nadzoru Epidemiologii: 44 685-23-51, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska: 44 685-20-82  
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: 44 685-13-98  
www.psse.radomsko.pl e-mail: psse.radomsko@pis.gov.pl

**KOMUNIKAT**

wydany w dniu 07 października 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego „Włodzimierz” w msc. Napoleonów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Danielów, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Huby Ruszczyńskie, Napoleonów, Ozga, Podjezioro, Ruszczyn, Siódemka, Szpinalów, Włodzimierz, gmina Kamieńsk w powiecie radomszczańskim oraz miejscowość Kalisko gmina Bełchatów w powiecie bełchatowskim - stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C.

**Woda warunkowo przydatna do spożycia**, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przygotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania .

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Z up. PAŃSTWOWEGO  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w RADOMSKU  
mgr Marzena Dłubak  
*Dłubak*  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
Higieny Środowiska