



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie 97-400 Belchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat/Centrala: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow e-mail: belchatow@pis.lodz.pl

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie  
z dnia 16.09.2021r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ławy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 14.09.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Ławy stwierdzono obecność bakterii grupy coli:

- SUW Ławy - 1 jtk/100 ml,
- sieć, Ławy pos. 33 - 1 jtk/100 ml,

**Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiona do ostudzenia.**

**Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.**

**Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.**

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

**gmina Belchatów:**

Adamów, Anastazów, Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesje 3a ,4,5,), Emilin, Kalduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonia, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady (z wyjątkiem posesji 33 i 33A).

**gmina Zelów:**

Marszywiec,

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

**UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BELCHATOWIE  
*Marczak K*  
Katarzyna Marczak